



Crna Gora
Regulatorna agencija
za energetiku
Broj: 17/271-14
Podgorica, 08.06.2017. godine

Na osnovu člana 117 st. 1 i 3 Zakona o energetici ("Službeni list CG", broj 5/16), člana 7 stav 1 Pravila za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema električne energije ("Službeni list CG", broj 48/16) i člana 13 tačka 28 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 15/16), rješavajući po Zahtjevu DOO PM POWER Tivat za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema, broj C27/6658 od 26.01. 2017. godine, Odbor Agencije na sjednici održanoj 08. juna 2017. godine, donio je

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se status zatvorenog distributivnog sistema za distributivni sistem u vlasništvu DOO PM POWER, Tivat, preko kojeg se distribuira električna energija na području nautičko-turističkog kompleksa Porto Montenegro u Tivtu.
2. Zatvoreni distributivni sistem iz tačke 1 ovog dispozitiva čini sljedeća Infrastruktura:
 - trafostanica 35/10 kV "Arsenal", instalisane snage 4 MVA,
 - 10 trafostanica 10/0,4 kV sa ukupnom instalisanom snagom 20 MVA,
 - dizel agregat snage 1000 kVA,
 - kablovski vodovi 35 i 10 kV, kojima je sistem priključen na distributivni sistem,
 - kablovski vodovi 10 kV kojima su trafostanice 10/0,4 kV povezane u prsten,
 - kablovski vodovi 0,4 kV kojima se distribuira električna energija korisnicima sistema,
 - digitalna brojila i nadzorni centar u kojem se vrši daljinsko očitavanje potrošnje korisnika sistema.
3. Za operatora zatvorenog distributivnog sistema iz tačke 1 ovog dispozitiva određuje se DOO PM POWER, Tivat, CRPS broj 5-0579428/009 od 15.12.2016. godine.
4. Zatvoreni distributivni sistem iz tačke 1 ovog dispozitiva priključen je na distributivni sistem kojim upravlja DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" u trafostanici 35/10 kV "Tivat", pomoću 35 kV kablovskog voda (tipa XHA48 3x95 mm²) priključne snage 4 MVA i 10 kV kablovskog voda (tipa PP41 3x95 mm²) priključne snage 1 MVA, koji služi kao rezervno napajanje.
5. Ovo rješenje je upisano u registar zatvorenih distributivnih sistema pod brojem R-ZDS-001.
6. DOO PM POWER Tivat je dužan da plaća naknadu za korišćenje statusa zatvorenog distributivnog sistema, u skladu sa zakonom.
7. Ovo rješenje se objavljuje na internet stranici Agencije.

Predsjednik Odbora Agencije

Branislav Prelević, s.r.



Crna Gora
Regulatorna agencija
za energetiku
Broj: 18/1701-10
Podgorica, 19.10.2018. godine

Na osnovu člana 117 st. 1 i 3 Zakona o energetici ("Službeni list CG", broj 5/16 i 51/17), člana 8 Pravila za utvrđivanje statusa zatvorenog distributivnog sistema električne energije ("Službeni list CG", br. 48/16 i 61/17) i člana 13 tačka 28 Statuta Regulatorne agencije za energetiku ("Službeni list CG", broj 36/17), rješavajući po Zahtjevu DOO PM POWER Tivat, broj PP452/7206 od 19.04.2018. godine, za izmjenu rješenja o utvrđivanju statusa i određivanju operatora zatvorenog distributivnog sistema, broj 17/271-14 od 08.06.2017. godine, Odbor Agencije na sjednici održanoj 19. oktobra 2018. godine, donio je

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA

U Rješenju o utvrđivanju statusa i određivanju operatora zatvorenog distributivnog sistema, broj 17/271-14 od 08.06.2017. godine vrše se izmjene u tački 2 dispozitiva, i to:

- u alineji 1 riječi: "trafostanica 35/10 kV "Arsenal", instalisane snage 4 MVA," zamjenjuju se riječima: "trafostanica 35/10 kV "Porto Montenegro", instalisane snage 12,5 MVA sa dva dizel agregata instalisanih snaga po 1 MVA,"
- u alineji 2 broj: "10" zamjenjuje se brojem: "12", a broj: "20" zamjenjuje se brojem: "22,25".

Predsjednik Odbora

Branislav Prelević, s.r.